

Zakopane, dnia 06.06.2018r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-05/18

**Wykonawcy Pobierający Materiały  
Przetargowe SIWZ**

W wyniku otrzymanych pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579; zm.) przesyłam Państwu treść pisemnych pytań i odpowiedzi związane z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania dotyczących przedmiotowej SIWZ.

**Pyt: 1.** *Prosimy zamieścić projekt technologii fontanny.*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wykonawca według własnej wybranej technologii fontanny powinien dokonać kalkulacji w ofercie.

**Pyt: 2.** *Czy istnieje możliwość wypłylenia kanalizacji deszczowej (analizując projekt nie narzuca się konieczność tak głębokiego posadowienia kanału nawet 4 m. wypłylenie kanalizacji znacząco obniży koszt robót i przyspieszy ich wykonanie)*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wytycznymi do wykonania projektu były materiały archiwalne, na których były podane wyjścia z budynku jak również rzędne istniejących kanalizacji. W oparciu o te dane zostało wykonane posadowienie kanalizacji. Na tym etapie należy przyjąć posadowienie zgodnie z projektem.

**Pyt: 3.** *Czy element nazwany obrzeżem z betonu wylewanego o chropowatej fakturze można zamienić na płytki/kostkę płukaną (faktura również chropowata).*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie ma możliwości zamiany odlewanych elementów na płyty, prace należy wykonać zgodnie z projektem.

**Pyt: 4.** *W jakiej technologii wykonać półokrągłe stopnie*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że Projekt zakłada odlanie palisady stopni z betonu prefabrykowanego oraz wypełnienia kostką Zamawiający załącza rysunek detalu.

**Zgodnie z art. 12 a ust. 1 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.06.2018 r. godz. 11:30. Termin otwarcia 14.06.2018 r. godz. 11:45 (pkt 16 i 17 siwz).**

***UWAGA !***

Działając na podstawie art. 38 ust.4 wyżej cytowanej ustawy, postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów SIWZ, które stają się jej integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla Wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ).

Zatwierdzam dnia 06.06.2018r.

***Dyrektor***  
***Krystyna Walendowicz***  
*(data i podpis)*

